

Luthern 01.06.2023

Die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers in Luthern:

		Dorf	Hofstatt	Luthern Bad
Anteil Quellwasser		100%	100%	100%
Oxidierbarkeit (Kmn04) Karbonathärte Gesamthärte Calzium Magnesium Nitrat (NO3) Chlorid Sulfat	mg/l frz. H° frz. H° mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	1.5 25.9 26.3 85 12 6.2 1.2 3.3	0.9 24.8 25.9 85 11 9.0 2.6 5.7	27.7 28.4 95 12 10.0 3.9 2.7

Zur mikrobiologischen Sicherheit durchläuft das Wasser eine UV-Entkeimungsanlage (Ausnahme Luthern Bad)

Die Ergebnisse genügen den Anforderungen, die von der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlichen zugänglichen Bädern und Duschanlagen verlangt werden.

Luthern hat mit einer Gesamthärte von 25.9 frz. H° - 28.4 frz. H° ziemlich hartes Wasser.